

Gesetzlich vorgeschriebene Kontroll-Perioden nach NIV 2002

Die Netzbetreiberinnen oder das Inspektorat fordern die Eigentümer, mindestens sechs Monate vor Ablauf der Kontrollperiode schriftlich auf, den Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 bis zum Ende der Kontrollperiode einzureichen.

Kontrollperioden für periodische Kontrollen (NIV Art.32 Abs.4)

| Standort, Anlagen | Kontrollperiode in Jahre | | | |
|---|--------------------------|----|-----|-----|
| | 1J | 5J | 10J | 20J |
| Wohnungsbauten | | | | X |
| Baustellen und Märkte | X | | | |
| Wohnungsbauten Gewerberäume | | | | |
| Betriebsräume Industrie und Grossgewerbe | | X | | |
| Korrosive Räume | | X | | |
| Labor und Prüffelder | | X | | |
| Feuergefährliche gewerbliche Räume | | | X | |
| Nasse gewerblich genutzte Räume | | | X | |
| Tankstellen und Autoreparaturwerkstätten | | X | | |
| Anders Reparaturwerkstätten | | | X | |
| Werkstätten | | | X | |
| Landwirtschaft | | | | |
| Wohngebäude | | | | X |
| Stall und Scheune | | | X | |
| Bauten mit Personenansammlung | | | | |
| Kino, Theater, Dancing, Alters- und Kinderheime | | X | | |
| Schulhäuser und Hochschulen | | X | | |
| Kindergarten | | X | | |
| Warenhäuser | | X | | |
| Laden, Kiosk | | | X | |
| Restaurant und Hotel | | X | | |
| Museen | | | X | |
| Kirchen | | | X | |
| Messehallen | | X | | |
| Büro, Banken, Versicherungen | | | X | |
| med. genutzte Räume | | | | |
| Kat.1 | | | | |
| Kat.2 | | | | |
| Ex-Zonen | | | | |
| Gas Ex-Zone 2 | | X | | |
| Staub Ex-Zone 22 | | X | | |
| Diverse Anlagen | | | | |
| Inselnetze EEA | | | X | |
| Kläranlagen | | X | | |
| Hallen- und Freibäder | | X | | |
| Untertagbauten und Tunnel | | X | | |
| Militäranlagen | | | | |
| Zeughäusern | | | X | |
| Kasernen | | X | | |
| Zivilschutzanlagen ohne NEMP | | | X | |
| Schiffe | | | | |
| Sport- und Vergnügungsboote | | | X | |
| Campingplätze und Bootsanlegeplätze | | X | | |